

Руководитель: за
Глаз
«20» мар

Глазырина О.А.

«20» марта 2014 г.

Паспорт доступности социальных объектов № 53-ПД

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 60 "Дюймовочка"
(полное юридическое наименование объекта)

624019, Свердловская обл., Сысертский район, п.Бобровский, ул. Дёмина 47-а, тел. 89090004207
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

МАДОУ № 60 «Дюймовочка»
(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта Управление образования Сысертского городского округа

Вид деятельности	Образовательная
------------------	-----------------

Форма собственности объекта	муниципальная
-----------------------------	---------------

Размещение объекта	Свердловская обл., Сысертский район, п.Бобровский, ул. Дёмина 47-а
--------------------	--

отдельно стоящее здание 2 этажей; встроенное; пристроенное; - этаж в здании;
 год постройки (капитального ремонта) 1986

Объем предоставляемых услуг _____ 117
(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки, см	60	---	---
Поручни (ограждение)	да	да, если высота площадки более 45 см	К, О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	да	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	75	не менее 30	К, О
Лестница наружного входа			
Ширина марша, см	360	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	15	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	35	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	нет	да	О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	О, С, Г
Поручни ограждения лестницы			
Поручни с двух сторон непрерывные	да	да	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, см	75	не менее 30	О, С
Пандус наружного входа			
Ширина марша при одностороннем движении, см	-	не менее 100	К
Уклон, %	-	не более 8	К
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	---	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	-	не менее 150	К

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см</i>	-	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	-	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	-	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	-	не менее 30	К, О
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)			
Разворотные площадки. Длина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки. Ширина, см	-	не менее 150	К
Тамбур			
Высота порогов, см	12 см	не более 2,5	К, О
Двери наружные			
Ширина дверного проема в свету, см	90	не менее 90	К, О
Рифленая или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	нет	да	С

2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Ширина марша, см	-	не менее 135	О, С, Г
Высота ступени, см	-	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	-	не менее 30	О, С, Г
Контрастная окраска первой и последней ступеней	-	да	С
Дополнительные разделительные поручни	-	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные	-	да	О, С

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием</i>	<i>Прерывные</i>	<i>не менее 30</i>	<i>О, С</i>
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Уклон, %	-	не более 8	К
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	-	не менее 150	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	-	не менее 60	С
Нескользкое при намокании покрытие	-	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	-	да	К, О, С
<i>Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и снизу, с не травмирующим окончанием, см</i>	-	<i>не менее 30</i>	<i>К, О</i>
Коридоры от входной двери /холлы/ галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	110	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	да	да	К
Коридоры /холлы/ галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	146	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	дверь отсутствует	да	К
<i>Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см</i>	-	<i>60</i>	<i>С</i>
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
<i>Ширина дверного проема в свету, см</i>	<i>90</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
<i>Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом</i>	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>С</i>
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) ¹			

¹ При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Высота ступени, см	13 (20 – первая ступенька)	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	32	не менее 30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	да	да	С
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	-	не менее 80	К
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	-	да	С
Кабина. Высота расположения панели управления, см	-	90–110	К
Номер этажа напротив лифта	-	да	К, О, С, Г
Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	-	да	С
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)			
Пандус междуэтажный	-	да	К
Пандус междуэтажный. Ширина марша, см	-	не менее 100	К
Пандус переносной	-	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)			
Платформа (подъемник) для инвалидов	-	да	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	-	не менее 150	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	-	не менее 150	К

3. Зона оказания услуг (кабинет)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ²			

² При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ²			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ²			
Габариты кабины, ширина, см	-	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	-	не менее 180	К
Место для сидения	-	да	О

3.1. Зона оказания услуг (группа 1)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ⁴			
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ²			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О

³ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

⁴ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Кабина индивидуального обслуживания ⁵			
Габариты группы, ширина, см	610	не менее 160	К
Габариты группы, глубина, см	770	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

3.2. Зона оказания услуг (группа 2)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ⁶			
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ⁷			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ⁷			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ⁷			
Габариты кабины, ширина, см	640	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	770	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

⁵ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

⁶ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

⁷ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

3.3. Зона оказания услуг (группы 3 и 6)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ⁸			
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ²			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ⁹			
Габариты кабины, ширина, см	585	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	765	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

3.4. Зона оказания услуг (группы 4)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ¹⁰			
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К

⁸ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

⁹ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

¹⁰ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ²			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ¹¹			
Габариты кабины, ширина, см	640	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	850	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

3.5. Зона оказания услуг (группы 3 и 6)

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ¹²			
Высота рабочей поверхности, см	-	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	-	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете ²			
Ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ¹²			

¹¹ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

¹² При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Габариты кабины, ширина, см	640	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	770	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

4. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Санузел ¹⁴			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см	-	не менее 150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см	-	не менее 150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	-	не менее 90	К
Габариты кабины, глубина, см	-	не менее 180	
Габариты кабины, ширина, см	-	не менее 165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	-	да	К
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	-	30	С

5. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	нет	да	С

¹³ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

¹⁴ При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Маркировка на кнопках управления лифта	нет	да	С
Маркировка на поручнях лестниц	нет	да	С

6. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Зона обслуживания. Вход на территорию			
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см	90	не менее 90	К, О
Открытые автостоянки			
Автостоянка для посетителей	Нет	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	нет	не менее 10% от общего числа	К, О
Путь к главному (специализированному) входу в здание			
Указатели направления движения	нет	да	К, О, Г
Открытая лестница			
Ширина марша, см	180	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см	75	не менее 30	К, О
Дополнительные разделительные поручни	нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступени	нет	да	С
Пандус			
Ширина марша при одностороннем движении, см	-	не менее 100	К
Уклон, %	-	не более 8	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	-	не менее 60	С
Нескользкое при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г

7. Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Вводная группа				
2.	Пути движения в учреждении				
3.	Зона оказания услуг				
4.	Санитарно-бытовые помещения				
5.	Средства информации и телекоммуникации				
6.	Территория учреждения				
7.	Выводы о доступности				

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью				
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация				
Учреждение не доступно, требуется адаптация				